



Bezugsjahr: 2010

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	34,0	151,0	km	
	Freileitung	4,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			18.370	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		13.717.171	9.170.387	15.756.771	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		6	2	2501	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.381	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,81	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			101,16	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,27%	1,41%	3,53%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	172.430	127.299	562.901	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			862.629	kWh
	Kosten der Verlustenergie			59.348,88	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			6,88	Ct/kWh